

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
1 priedas

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO RODIKLIAI

Nr.	Rodiklis	Mato vienetas
1.	Pakelto požeminio vandens kiekis	989446 tūks. m^3 per metus arba % bendrojo kiekio
2.	Pakelto paviršinio vandens kiekis	0 tūks. m^3 per metus arba % bendrojo kiekio
3.	Patiekto geriamojo vandens kiekis	937585 tūks. m^3 per metus arba % bendrojo kiekio
4.	Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai	33vienetai
5.	Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas	38-1200 m^3 per parą
6.	Gerinto vandens kiekis	762630 m^3 per metus, 63552,5 m^3 per mėnesį, 21184,42 m^3 per parą
7.	Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis	476 km
8.	Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas	m^3 per metus, m^3 per mėnesį, m^3 per parą
9.	Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius	10027 skaičius
10.	Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis	504127,697 tūks. m^3 per metus, 42010 m^3 per mėnesį
11.	Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis	134 149,831 tūks. m^3 per metus, 11179 m^3 per mėnesį
12.	Geriamojo vandens netektis	53258 tūks. m^3 per metus, 4438 m^3 per mėnesį
13.	Geriamojo vandens netektis	32 % gaunamo geriamojo vandens kiekio per mėnesį
14.	Geriamojo vandens netektis	9,32 m^3 /km vamzdžio per mėnesį
15.	Geriamojo vandens netektis	0,44 m^3 abonentui ir vartotojui per mėnesį
16.	Naujų vartotojų skaičius per metus	48 skaičius per metus
17.	Naujų abonentų skaičius per metus	7 skaičius per metus
18.	Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra	520 metrai per metus